

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	185,968	18,121	16,125	45.9
Centro Operacional Chinchá	139,510	12,714	8,490	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.4
Total Distribuido	325,478	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,248	1,202	161	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	10,595	553	367	3.6
	AC	117,667	NA	NA	17.2
Centro Operacional Pisco	PE	10,523	1,034	195	3.7
	AC	11,040	1,051	213	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	6,325	1,425	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,797	1,527	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,916	799	159	3.6
	AC	86,751	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	646	105	0	3.3
City Gate Marcona	PE	837	36	33	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	42,143	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	12,879	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,143	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,000	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,226	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,781	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	132,217	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica