

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	216,647	15,321	11,563	46.2
Centro Operacional Chinchá	188,617	13,609	11,119	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.2
Total Distribuido	405,264	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,964	1,331	131	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	10,976	554	367	3.6
	AC	165,677	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	11,549	1,068	213	3.8
	AC	13,260	1,332	224	17.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	8,291	1,602	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,825	1,531	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,480	820	132	3.6
	AC	86,656	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	702	112	0	3.3
City Gate Marcona	PE	837	37	33	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	44,957	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	28,402	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	2,688	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,807	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,150	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,930	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,495	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	207,882	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica