

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	256,515	18,477	18,315	46.1
Centro Operacional Chinchá	225,342	17,351	13,681	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.1
Total Distribuido	481,857	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,148	1,365	241	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	11,258	585	368	3.6
	AC	199,936	NA	NA	17.4
Centro Operacional Pisco	PE	11,856	1,146	197	3.7
	AC	39,782	4,351	367	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,261	1,565	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,814	1,520	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,258	826	151	3.6
	AC	88,820	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	687	110	0	3.3
City Gate Marcona	PE	851	38	34	2.7
Troncal H-P ⁴	AC	45,487	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,721	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,081	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,406	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,529	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,546	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	291,316	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica