

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	264,656	18,634	18,430	45.2
Centro Operacional Chinchá	275,585	17,351	15,720	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.9
Total Distribuido	540,241	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,774	1,385	297	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	11,349	587	372	3.6
	AC	249,462	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	11,721	1,139	187	3.7
	AC	58,798	4,529	271	17.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,107	1,562	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,778	1,528	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,261	824	173	3.6
	AC	85,651	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	677	104	0	3.3
City Gate Marcona	PE	833	37	32	2.6
Troncal H-P ⁴	AC	46,922	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,497	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,830	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,092	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,473	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,666	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	351,770	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica