

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	218,547	16,812	12,553	46.5
Centro Operacional Chinchá	201,754	13,059	12,179	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.3
Total Distribuido	420,301	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,915	1,359	244	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	11,300	583	369	3.6
	AC	175,539	NA	NA	17.4
Centro Operacional Pisco	PE	12,113	1,127	227	3.8
	AC	13,046	1,178	252	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,071	1,488	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,646	1,523	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,348	813	170	3.6
	AC	86,575	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	683	101	0	3.3
City Gate Marcona	PE	761	33	30	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	45,315	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	42,430	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,971	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,344	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,290	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,828	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	229,309	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica