

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	229,830	19,618	19,422	46.6
Centro Operacional Chinchá	182,404	16,579	13,756	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.3
Total Distribuido	412,234	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	15,709	1,373	220	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	11,406	593	381	3.6
	AC	155,289	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,026	1,164	211	3.7
	AC	15,629	1,720	235	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,372	1,565	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,900	1,531	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,449	825	166	3.6
	AC	86,166	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	683	104	0	3.3
City Gate Marcona	PE	880	39	33	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	45,795	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,270	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	2,660	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,714	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,081	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,851	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,299	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	215,289	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica