

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/11/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	298,530	19,097	18,971	47.0
Centro Operacional Chinchá	128,277	11,391	7,353	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.1
Total Distribuido	426,807	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	3,844	679	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,636	1,240	762	3.6
	AC	100,797	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	8,066	782	138	3.8
	AC	8,414	807	141	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,677	1,410	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,460	757	436	3.6
	AC	79,381	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	562	83	0	3.3
City Gate Marcona	PE	893	39	36	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	113,360	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,366	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	14,350	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,020	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	72,338	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	29,555	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,024	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	216,868	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica