

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 06/11/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	386,364	27,569	27,458	46.4
Centro Operacional Chinchá	188,538	12,364	10,467	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	103,439	5,244	5,147	40.7
Total Distribuido	678,341	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	12,611	1,382	67	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	25,323	1,384	685	3.6
	AC	150,604	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	14,696	1,240	225	3.7
	AC	16,785	1,666	238	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,209	1,577	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	12,602	2,420	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,259	795	377	3.6
	AC	117,820	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	603	84	0	3.3
City Gate Marcona	PE	752	35	28	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	174,461	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	66,466	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	103,439	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,632	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,994	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	129,836	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	45,968	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,432	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	322,330	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica