Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/11/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	403,349	23,149	23,033	46.7
Centro Operacional Chincha	151,992	8,837	7,494	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	46,738	3,995	4,067	40.8
Total Distribuido	602,079	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	10,367	1,224	0	3.7
Centro Operacional Chincha	PE	24,197	1,387	644	3.6
	AC	117,428	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,751	2,485	0	3.7
	AC	13,860	3,519	0	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,655	1,558	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,912	2,420	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,721	772	443	3.7
	AC	115,034	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	569	84	0	3.3
City Gate Marcona	PE	750	34	29	3.1
Troncal H-P [4]	AC	161,779	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	35,861	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	25,458	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	46,738	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,086	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,710	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	117,983	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	45,710	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,871	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	298,981	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Víctor Delgado B.	**Nombre: Dario Angel O.**

Notas:

1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica