

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/11/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	593,545	34,817	34,440	47.0
Centro Operacional Chinchá	277,379	19,857	16,475	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	125,151	5,366	5,823	40.9
Total Distribuido	996,075	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,655	1,248	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,798	1,369	720	3.7
	AC	243,926	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	17,293	1,289	464	3.7
	AC	188,872	15,485	850	17.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,877	1,542	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,134	2,418	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,495	764	417	3.6
	AC	159,783	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	586	80	0	3.3
City Gate Marcona	PE	875	40	34	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	164,259	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	40,485	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	125,151	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	37,404	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,729	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	124,127	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	95,133	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,932	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	549,715	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica