

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/11/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	609,287	35,141	34,371	46.3
Centro Operacional Chíncha	256,083	23,534	20,540	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	30,038	5,069	5,358	41.0
Total Distribuido	895,408	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chíncha	PE	8,549	1,189	0	3.6
Centro Operacional Chíncha	PE	22,611	1,321	613	3.6
	AC	224,923	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	11,450	975	107	3.7
	AC	211,041	12,863	3,632	17.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,391	1,468	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,159	2,425	0	4.1
City Gate Ica	PE	13,096	793	142	3.6
	AC	133,213	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	547	79	0	3.3
City Gate Marcona	PE	873	38	35	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	181,939	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	40,820	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	30,038	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,610	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,090	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	137,239	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	64,299	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,358	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	551,016	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica