

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/11/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	501,605	33,291	32,727	47.0
Centro Operacional Chinchá	237,711	19,675	17,897	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.3
Total Distribuido	739,316	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	2,881	598	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	21,934	1,112	722	3.7
	AC	212,896	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	7,892	749	120	3.7
	AC	107,338	11,342	244	17.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,632	1,080	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	27	51	0	4.1
City Gate Ica	PE	11,545	745	113	3.6
	AC	123,546	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	543	79	0	3.3
City Gate Marcona	PE	854	38	27	3.5
Troncal H-P ⁴	AC	185,181	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	59,861	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	187	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,362	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	141,818	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	60,642	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	58,464	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	435,029	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica