

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/11/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	574,564	34,114	33,555	46.7	27.3
Centro Operacional Chinchá	289,407	20,204	19,596	NA	24.3
City Gate de Independencia	124,886	5,331	5,406	40.6	24.3
Total Distribuido	988,857	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	3,697	682	0	3.6	22.8
Centro Operacional Chinchá	PE	20,676	1,266	644	3.7	24.3
	AC	265,034	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	13,596	1,224	270	3.7	33.6
	AC	152,989	13,362	979	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	6,173	1,128	0	3.5	24.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,068	2,420	0	4.1	18.9
	PE	12,092	813	139	3.6	
City Gate Ica	AC	147,368	NA	NA	17.0	32.2
	PE	592	83	2	3.3	
City Gate Nasca	PE	877	38	35	2.9	31.6
Troncal H-P ⁴	AC	162,061	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	56,425	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	11,324	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	124,886	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,811	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,167	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	119,082	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	79,652	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,257	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	547,001	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica