

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1/10/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	369,502	23,739	23,455	46.0
Centro Operacional Chinchá	185,353	11,880	9,864	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	12,545	3,012	2,713	41.5
Total Distribuido	567,400	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	12,474	1,420	61	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,568	1,336	772	3.6
	AC	148,311	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	17,627	1,411	396	3.6
	AC	18,403	1,453	404	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,076	1,632	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,899	2,414	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,923	988	439	3.6
	AC	93,177	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	650	89	3	3.3
City Gate Marcona	PE	876	39	34	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	185,904	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,457	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	12,545	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,338	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,188	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	142,378	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	65,952	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	69,785	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	264,704	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica