

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/10/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	389,224	30,523	28,700	45.8
Centro Operacional Chinchá	184,292	11,114	9,702	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	21,639	4,263	3,874	41.4
Total Distribuido	595,155	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,137	1,307	2	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,612	1,364	760	3.6
	AC	148,543	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	16,171	1,376	307	3.7
	AC	17,530	1,469	310	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,728	1,628	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,650	2,379	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,902	740	485	3.6
	AC	93,945	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	654	88	1	3.3
City Gate Marcona	PE	874	38	35	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	172,461	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	43,426	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	6,882	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	21,639	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,266	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,229	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	126,966	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	65,254	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,396	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	262,405	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica