

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/10/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	116,085	7,645	7,645	38.5
Centro Operacional Chinchá	202,211	9,478	9,478	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	3,485	1,385	1,385	41.4
Total Distribuido	321,781	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,443	1,497	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,290	1,335	774	3.6
	AC	166,478	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	15,572	1,307	275	3.6
	AC	16,138	1,359	270	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,518	1,566	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,961	2,562	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,544	777	400	3.7
	AC	127,663	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	618	91	2	3.3
City Gate Marcona	PE	769	37	28	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	174,701	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,548	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	3,485	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,216	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,087	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	127,398	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	99,469	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	97,431	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	255,641	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica