

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/10/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	394,031	23,066	22,756	46.5
Centro Operacional Chinchá	184,917	12,247	10,279	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	6,122	1,431	1,334	41.9
Total Distribuido	585,070	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	12,080	1,380	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,188	1,258	668	3.6
	AC	148,649	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	16,311	1,304	337	3.7
	AC	18,639	2,016	352	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,097	1,570	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,941	2,418	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,636	771	446	3.6
	AC	97,417	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	639	90	1	3.3
City Gate Marcona	PE	880	40	34	3.4
Troncal H-P ⁴	AC	182,951	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,067	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	6,122	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,551	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,698	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	137,703	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,819	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,768	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	259,957	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica