

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 23/10/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	415,874	28,203	27,889	45.1
Centro Operacional Chinchá	182,442	11,140	9,736	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	3,469	1,307	1,319	41.9
Total Distribuido	601,785	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,776	1,384	3	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,979	1,352	778	3.6
	AC	145,687	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	15,178	1,271	277	3.7
	AC	17,581	1,878	290	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,030	1,569	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,081	2,421	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,728	777	464	3.6
	AC	108,667	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	636	89	1	3.3
City Gate Marcona	PE	859	38	34	3.4
Troncal H-P ⁴	AC	177,944	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,701	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	6,469	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	3,469	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,135	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,232	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	131,577	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,559	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,620	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	273,193	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica