

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/10/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	367,849	25,894	25,607	46.1
Centro Operacional Chinchá	177,750	10,591	9,069	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	67,685	5,104	5,249	40.7
Total Distribuido	613,284	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,921	1,201	74	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	24,592	1,356	771	3.6
	AC	142,237	NA	NA	17.4
Centro Operacional Pisco	PE	17,719	1,332	393	3.7
	AC	20,066	1,794	403	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,472	1,454	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,056	2,410	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,914	765	477	3.6
	AC	128,270	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	613	85	2	3.3
City Gate Marcona	PE	873	39	35	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	128,370	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,545	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	67,685	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,165	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,241	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	82,964	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	64,531	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,044	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	295,703	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Nombre: Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica