

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3-Set-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	289,942	23,435	23,381	46.5
Centro Operacional Chinchá	190,494	13,946	10,035	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	27,886	5,311	5,116	40.4
Total Distribuido	508,322	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,450	1,537	84	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	25,087	1,350	783	3.6
	AC	151,957	NA	NA	17.0
Centro Operacional Pisco	PE	15,126	1,254	241	3.7
	AC	15,637	1,280	263	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,285	1,758	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,864	1,555	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,991	871	488	3.6
	AC	49,371	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	734	108	0	3.3
City Gate Marcona	PE	788	47	27	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	146,065	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	35,791	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	27,886	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	45,155	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,198	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	97,713	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	19,956	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,916	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	246,209	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica