Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4-Set-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	303,156	24,401	24,363	46.6
Centro Operacional Chincha	176,297	13,946	10,242	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	42.2
Total Distribuido	479,453	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	12,441	1,392	112	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	24,896	1,339	690	3.6
	AC	138,960	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	15,110	1,289	256	3.7
	AC	15,570	1,316	275	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,936	1,701	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,843	1,597	0	4.1
City Gate Ica	PE	15,006	792	497	3.6
	AC	41,001	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	710	103	0	3.3
City Gate Marcona	PE	743	34	29	3.0
Troncal H-P [4]	AC	143,619	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	44,202	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	8,418	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,023	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,334	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	99,261	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	19,281	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,079	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	249,474	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Víctor Delgado B.	**Nombre: Dario Angel O.**

Notas:

1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica