

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5-Set-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	303,456	17,388	17,114	47.2
Centro Operacional Chinchá	176,120	12,669	9,248	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	14,022	0	4,743	40.6
Total Distribuido	493,598	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	6,697	1,002	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,815	1,312	711	3.6
	AC	145,608	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	13,171	1,137	110	3.7
	AC	13,484	1,154	111	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,936	1,591	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,843	1,620	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,375	779	434	3.6
	AC	45,559	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	674	94	0	3.3
City Gate Marcona	PE	762	33	30	2.8
Troncal H-P ⁴	AC	185,834	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,027	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	14,022	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,678	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,272	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,884	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	2,006	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,487	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	249,458	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica