

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11-Set-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	312,747	20,868	20,194	46.4
Centro Operacional Chinchá	192,603	11,208	9,824	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	42.9
Total Distribuido	505,350	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,173	1,517	196	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	25,143	1,356	776	3.6
	AC	153,287	NA	NA	17.7
Centro Operacional Pisco	PE	17,392	1,368	357	3.7
	AC	18,101	1,410	388	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,765	1,799	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	7,153	1,578	0	4.1
City Gate Ica	PE	15,192	797	517	3.6
	AC	35,194	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	673	94	0	3.3
City Gate Marcona	PE	974	42	38	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	169,262	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	59,441	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,536	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,264	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	122,462	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	9,658	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,296	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	273,534	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica