

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14-Set-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	302,911	18,064	18,105	46.9
Centro Operacional Chinchá	188,075	11,422	9,728	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	55,191	0	5,291	40.4
Total Distribuido	546,177	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,938	1,527	104	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,883	1,319	711	3.7
	AC	148,254	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	16,801	1,306	403	3.7
	AC	17,332	1,326	431	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,543	1,522	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,822	1,510	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,202	784	339	3.6
	AC	57,835	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	684	96	1	3.3
City Gate Marcona	PE	898	41	34	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	178,332	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	32,947	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	55,191	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,079	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,466	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	131,787	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	30,462	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,734	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	240,943	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica