

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/09/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	365,489	31,621	30,989	45.9
Centro Operacional Chinchá	189,888	13,225	9,646	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.8
Total Distribuido	555,377	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,924	1,840	94	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,931	1,358	775	3.7
	AC	150,033	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	16,769	1,360	352	3.7
	AC	18,439	1,531	355	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,510	1,512	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,818	1,488	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,784	796	460	3.6
	AC	84,449	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	666	94	0	3.3
City Gate Marcona	PE	894	39	36	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	164,039	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,874	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,268	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,174	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	120,597	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	55,328	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,831	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	261,931	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica