

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/09/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	358,306	25,318	25,057	46.2
Centro Operacional Chinchá	192,303	13,105	10,101	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.5
Total Distribuido	550,609	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,035	1,457	185	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,998	1,357	692	3.6
	AC	153,270	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	15,622	1,331	272	3.7
	AC	18,995	1,662	284	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,315	1,735	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,850	1,499	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,413	803	432	3.6
	AC	80,897	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	648	94	0	3.3
City Gate Marcona	PE	891	40	34	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	180,690	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,041	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,670	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,382	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	134,639	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	55,416	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,796	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	258,763	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica