

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/09/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	388,627	26,711	29,290	46.0
Centro Operacional Chinchá	172,376	10,110	9,205	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.5
Total Distribuido	561,003	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,985	926	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,344	1,326	742	3.7
	AC	140,047	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,534	1,056	113	3.7
	AC	12,516	1,321	108	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,564	1,571	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,976	1,497	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,345	777	416	3.6
	AC	82,677	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	610	92	0	3.3
City Gate Marcona	PE	890	39	36	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	188,842	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	43,038	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	17,635	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,852	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,273	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	141,717	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	54,932	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,631	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	249,598	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica