

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/09/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	340,127	23,485	23,246	47.1
Centro Operacional Chinchá	182,857	11,087	9,464	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.2
Total Distribuido	522,984	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,551	1,485	88	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,401	1,333	779	3.6
	AC	144,905	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	16,380	1,237	393	3.7
	AC	19,500	1,730	399	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,756	1,533	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,976	1,500	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,228	780	350	3.6
	AC	80,603	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	658	89	0	3.3
City Gate Marcona	PE	928	40	36	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	155,388	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	33,912	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	798	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,914	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,269	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	109,206	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	54,878	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,115	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	239,603	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica