

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/09/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	345,534	24,503	24,326	47.0
Centro Operacional Chinchá	148,041	11,263	8,592	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	19,676	3,207	2,794	40.6
Total Distribuido	513,251	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,896	1,160	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	20,432	1,116	576	3.7
	AC	119,713	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	15,188	1,326	256	3.7
	AC	15,617	1,359	272	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,542	1,655	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	8,748	1,948	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,080	891	338	3.6
	AC	75,381	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	662	92	3	3.3
City Gate Marcona	PE	913	42	35	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	175,165	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,843	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	19,676	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	44,000	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,130	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	127,036	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	55,143	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	45,723	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	229,150	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica