

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/09/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	346,753	23,729	23,547	46.1
Centro Operacional Chinchá	183,634	12,309	9,285	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	3,017	1,346	1,345	41.4
Total Distribuido	533,404	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,641	1,487	119	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,759	1,304	790	3.6
	AC	144,234	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	17,816	1,329	451	3.7
	AC	18,503	1,366	456	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,926	1,489	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,984	2,423	0	4.1
City Gate Ica	PE	14,084	781	332	3.6
	AC	82,249	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	654	88	2	3.3
City Gate Marcona	PE	895	39	34	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	152,927	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,487	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	3,017	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,464	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,290	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	108,172	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	55,635	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,948	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	263,648	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica