

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/09/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	377,940	36,614	23,312	46.6
Centro Operacional Chinchá	187,363	12,483	9,627	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.7
Total Distribuido	565,303	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,282	1,375	127	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	24,768	1,378	687	3.6
	AC	148,313	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	17,522	1,368	368	3.7
	AC	18,924	1,592	392	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,869	1,596	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,943	2,403	0	4.1
City Gate Ica	PE	13,816	834	328	3.6
	AC	91,685	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	650	90	2	3.3
City Gate Marcona	PE	906	43	34	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	165,709	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	38,438	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	9,478	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,365	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,323	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	122,021	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	65,326	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,778	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	262,490	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica