

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	320,964	18,969	4,314	45.2	28.1
Centro Operacional Chinchá	146,361	9,755	2,493	NA	22.8
City Gate de Independencia	60	40	0	45.2	38.2
Total Distribuido	467,385	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 2,743	702	0	3.7	26.8
Centro Operacional Chinchá	PE 20,989	1,247	437	3.6	22.8
	AC 122,629	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 6,638	861	38	3.9	37.6
	AC 7,492	911	88	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,868	1,738	103	3.5	24.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 10,892	2,419	0	3.7	28.4
City Gate Ica	PE 10,430	577	328	3.6	35.6
	AC 84,184	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 563	81	0	3.3	43.1
City Gate Marcona	PE 750	37	26	3.1	31.5
Troncal H-P ⁴	AC 180,260	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 45,890	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	60	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,981	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,785	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	115,493	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	68,608	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,012	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	193,447	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica