

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	321,972	28,810	9,973	44.8	32.5
Centro Operacional Chinchá	124,013	9,065	1,597	NA	27.3
City Gate de Independencia	2	0	0	45.8	36.6
Total Distribuido	445,987	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 2,708	656	0	3.7	25.4
Centro Operacional Chinchá	PE 20,619	1,193	413	3.6	27.3
	AC 100,686	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE 6,413	838	32	3.9	36.5
	AC 6,955	878	87	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,483	1,493	146	3.5	25.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,047	2,429	0	3.7	27.9
City Gate Ica	PE 10,488	575	320	3.6	35.9
	AC 87,292	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 556	87	1	3.3	42.9
City Gate Marcona	PE 754	37	27	3.0	34.1
Troncal H-P ⁴	AC 165,071	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 35,046	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	2	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,496	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,854	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	98,721	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	66,798	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,613	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	161,636	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica