

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/04/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	374,505	22,183	10,980	42.4	33.2
Centro Operacional Chinchá	165,318	9,934	3,358	NA	29.8
City Gate de Independencia	20,651	5,219	0	41.4	35.4
Total Distribuido	560,474	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,690	1,076	0	3.7	25.0
Centro Operacional Chinchá	PE	22,197	1,364	657	3.6	29.8
	AC	135,431	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	16,713	1,302	377	3.8	37.1
	AC	19,141	1,624	390	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,709	1,456	135	3.5	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,951	2,428	0	3.7	27.4
City Gate Ica	PE	10,635	567	359	3.6	31.4
	AC	107,963	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	598	87	0	3.3	45.2
City Gate Marcona	PE	707	30	28	2.8	32.8
Troncal H-P ⁴	AC	175,746	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	34,465	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	20,651	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,283	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,276	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	112,187	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,359	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,626	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	232,215	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica