

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 06/08/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	377,596	26,383	2,718	39.9	30.3
Centro Operacional Chincha	199,528	12,086	3,826	NA	30.3
City Gate de Independencia	123,930	5,280	4,392	40.6	29.0
<b>Total Distribuido</b>	701,054	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 19,206	1,628	398	3.6	16.3
Centro Operacional Chincha	PE 24,557	1,387	554	3.6	30.3
	AC 155,765	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 14,499	1,227	273	3.9	30.1
	AC 17,129	1,388	332	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,069	1,608	14	3.5	18.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,417	1,862	0	4.1	25.9
City Gate Ica	PE 12,376	665	396	3.6	19.2
	AC 83,370	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 649	91	2	3.6	35.2
City Gate Marcona	PE 1,114	52	34	3.0	29.2
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 190,637	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 47,793	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	123,930	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,207	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	23,430	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	126,000	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,374	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,185	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	276,386	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica