

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/08/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	406,034	26,818	10,872	40.3	30.0
Centro Operacional Chinchá	184,271	15,109	3,625	NA	30.1
City Gate de Independencia	109,233	5,250	0	40.6	27.9
<b>Total Distribuido</b>	699,538	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 13,023	1,162	221	3.6	15.7
Centro Operacional Chinchá	PE 23,130	1,366	643	3.6	30.1
	AC 148,118	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 12,688	1,030	228	3.9	31.2
	AC 13,771	1,101	261	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,794	1,744	40	3.5	18.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,300	1,863	0	4.1	24.0
City Gate Ica	PE 12,488	663	416	3.6	19.1
	AC 84,461	NA	NA	17.3	
City Gate Nasca	PE 627	90	3	3.6	29.2
City Gate Marcona	PE 850	50	33	3.2	28.7
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 228,921	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 53,725	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	109,233	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	39,463	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	22,905	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,553	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	45,930	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,687	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	268,358	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica