

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/08/2021

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	397,234	26,270	7,169	39.5	31.1
Centro Operacional Chincha	192,931	14,789	3,768	NA	30.8
City Gate de Independencia	94,565	4,289	3,285	40.8	29.3
<b>Total Distribuido</b>	684,730	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,003	1,421	290	3.6	16.3
Centro Operacional Chincha	PE 23,144	1,360	516	3.6	30.8
	AC 152,784	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,961	1,312	341	3.9	30.2
	AC 19,689	1,434	418	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,393	1,684	1	3.5	18.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 7,738	1,860	0	4.1	24.7
City Gate Ica	PE 12,287	665	399	3.6	19.5
	AC 109,711	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 669	89	3	3.6	36.0
City Gate Marcona	PE 810	39	29	2.7	31.9
Troncal H-P <sup>4</sup>	AC 211,731	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca <sup>6</sup>	AC 64,185	NA	NA	NA	NA
Linepack <sup>5</sup>	AC 0	NA	NA	NA	NA

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>Generadores Eléctricos</b>					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	94,565	NA	NA	NA	NA
<b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b>					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,017	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	24,714	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,000	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,858	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,944	NA	NA	NA	NA
<b>Mercado Regulado</b>					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	295,572	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica