

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/08/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	464,474	25,860	11,254	39.1	30.9
Centro Operacional Chincha	185,027	12,306	3,261	NA	31.2
City Gate de Independencia	88,325	3,999	2,356	40.7	28.9
Total Distribuido	737,826	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 12,920	1,091	185	3.7	15.5
Centro Operacional Chincha	PE 22,293	1,287	499	3.7	31.2
	AC 149,814	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 13,837	1,176	161	3.9	26.7
	AC 15,469	1,280	188	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 14,248	1,559	82	3.5	18.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,854	2,109	0	4.0	23.7
City Gate Ica	PE 12,307	652	400	3.6	19.8
	AC 132,618	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 612	93	3	3.6	34.8
City Gate Marcona	PE 805	37	31	2.6	29.1
Troncal H-P ⁴	AC 204,338	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 31,124	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 30,262	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	88,325	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,983	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,355	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	154,000	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	96,588	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,823	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	275,752	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica