

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/08/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	439,949	26,670	7,003	39.5	25.6
Centro Operacional Chincha	171,852	9,986	2,829	NA	23.4
City Gate de Independencia	122,819	5,458	4,371	40.7	24.8
Total Distribuido	734,620	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 18,987	1,598	326	3.6	16.7
Centro Operacional Chincha	PE 23,994	1,446	557	3.6	23.4
	AC 128,871	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,208	1,370	328	3.8	29.4
	AC 18,225	1,422	342	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,844	1,766	99	3.5	18.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,349	2,113	0	3.9	26.3
City Gate Ica	PE 10,441	583	326	3.6	34.0
	AC 116,936	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 676	94	0	3.6	28.2
City Gate Marcona	PE 607	33	20	3.2	23.7
Troncal H-P ⁴	AC 194,551	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 27,266	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 28,848	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	122,819	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	37,544	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,093	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	153,913	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	87,951	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	68,907	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	260,392	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica