

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/08/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	435,452	28,701	12,804	39.9	26.7
Centro Operacional Chincha	186,160	12,717	3,876	NA	22.8
City Gate de Independencia	126,479	5,420	4,495	40.8	25.4
Total Distribuido	748,091	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 17,607	1,529	319	3.6	16.6
Centro Operacional Chincha	PE 23,890	1,430	516	3.6	22.8
	AC 144,663	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 14,078	1,154	261	3.9	28.5
	AC 16,860	1,300	293	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 17,325	1,844	92	3.5	19.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,556	2,074	0	3.8	26.2
	PE 10,295	571	320	3.6	
City Gate Ica	AC 108,684	NA	NA	17.2	35.7
	PE 662	88	1	3.6	
City Gate Nasca	PE 861	53	26	3.0	30.6
Troncal H-P ⁴	AC 210,881	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 60,281	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	126,479	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,952	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,177	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,752	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,603	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	69,018	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	278,141	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica