

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31/08/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	487,304	26,307	6,423	39.6	25.1
Centro Operacional Chincha	174,209	10,490	3,742	NA	24.9
City Gate de Independencia	125,742	5,837	4,129	40.6	25.8
Total Distribuido	787,255	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 16,596	1,441	295	3.7	16.1
Centro Operacional Chincha	PE 23,840	1,394	539	3.6	24.9
	AC 133,773	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 13,405	1,179	178	3.8	28.6
	AC 16,122	1,318	255	17.2	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,785	1,708	16	3.5	17.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 8,217	1,867	0	3.9	25.2
City Gate Ica	PE 10,168	566	301	3.6	34.2
	AC 115,081	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 645	88	0	3.6	36.2
City Gate Marcona	PE 826	39	31	3.1	28.5
Troncal H-P ⁴	AC 223,870	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 44,939	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 38,246	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	125,742	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,399	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,726	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	180,745	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	80,231	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	61,471	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	295,941	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica