

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 03/12/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	432,058	24,331	5,608	40.3	29.6
Centro Operacional Chincha	203,237	11,335	7,570	NA	31.4
City Gate de Independencia	75,770	5,417	0	40.6	27.3
Total Distribuido	711,065	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 10,168	3,737	214	3.6	20.1
Centro Operacional Chincha	PE 22,400	1,288	160	3.6	31.4
	AC 170,669	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,604	4,274	446	3.9	26.4
	AC 21,636	6,100	470	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 15,555	1,418	53	3.5	22.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,067	2,411	0	3.9	26.1
City Gate Ica	PE 11,404	600	378	3.6	35.0
	AC 145,040	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 582	211	0	3.6	40.0
City Gate Marcona	PE 848	284	0	3.2	33.0
Troncal H-P ⁴	AC 186,709	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 49,921	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	75,770	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,190	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,288	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	139,232	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,823	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,653	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	303,418	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica