

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 07/12/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	546,139	35,177	12,202	40.3	28.2
Centro Operacional Chincha	257,226	18,481	8,417	NA	31.7
City Gate de Independencia	69,609	5,489	0	40.9	27.7
Total Distribuido	872,974	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 11,792	1,180	110	3.6	19.3
Centro Operacional Chincha	PE 22,400	1,288	160	3.6	31.7
	AC 223,034	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 19,677	1,407	500	3.9	35.9
	AC 111,740	7,470	530	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,684	1,469	67	3.5	22.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,219	2,419	0	3.9	25.5
City Gate Ica	PE 11,282	605	356	3.6	35.8
	AC 158,568	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 595	86	1	3.6	42.8
City Gate Marcona	PE 772	37	28	3.3	32.7
Troncal H-P ⁴	AC 204,399	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 35,774	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	69,609	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,624	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,529	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,246	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	87,948	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	99,078	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	433,511	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica