

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 12/12/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	885,496	70,935	17,504	37.1	27.2
Centro Operacional Chincha	274,412	16,293	7,168	NA	32.2
City Gate de Independencia	29,183	5,405	0	40.6	26.5
Total Distribuido	1,189,091	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,859	715	21	3.7	21.2
Centro Operacional Chincha	PE 22,400	1,288	160	3.7	32.2
	AC 245,153	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE 8,543	725	154	4.0	37.1
	AC 263,578	15,956	4,591	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 13,710	1,428	43	3.5	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 17	0	0	3.9	24.5
City Gate Ica	PE 11,603	609	362	3.6	20.5
	AC 142,405	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 515	68	0	3.6	38.4
City Gate Marcona	PE 708	34	25	3.0	31.8
Troncal H-P ⁴	AC 225,367	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 47,630	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 171,419	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	29,183	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,620	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	179,747	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,257	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	26,758	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	832,526	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica