

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 21/12/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	765,928	53,960	17,211	47.8	31.3
Centro Operacional Chincha	272,617	16,677	7,226	NA	29.6
City Gate de Independencia	112,068	5,566	245	40.5	23.9
Total Distribuido	1,150,613	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	11,487	1,033	141	3.6	20.8
Centro Operacional Chincha	PE	22,400	1,288	160	3.6	29.6
	AC	238,730	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	19,234	1,319	433	3.9	35.4
	AC	149,575	15,841	723	17.0	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	14,712	1,512	34	3.5	22.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,006	2,413	0	4.0	23.8
City Gate Ica	PE	11,512	604	374	3.6	32.2
	AC	142,106	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	572	81	0	3.6	39.2
City Gate Marcona	PE	898	43	28	3.3	33.4
Troncal H-P ⁴	AC	211,783	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,681	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	158,849	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	112,068	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,908	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,314	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	161,561	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,485	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,673	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	679,604	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica