

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30/12/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	442,083	28,534	8,177	54.8	35.0
Centro Operacional Chincha	163,346	11,289	2,811	NA	33.8
City Gate de Independencia	122,328	5,438	3,937	41.1	27.4
Total Distribuido	727,757	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 11,643	1,319	0	3.6	21.7
Centro Operacional Chincha	PE 22,400	1,288	160	3.6	33.8
	AC 129,303	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 16,741	1,195	382	3.9	33.7
	AC 22,203	2,524	397	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 16,320	1,647	64	3.4	23.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,091	2,406	0	3.7	24.4
City Gate Ica	PE 11,732	618	394	3.6	29.2
	AC 149,368	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 587	79	1	3.6	39.7
City Gate Marcona	PE 729	35	21	3.5	32.2
Troncal H-P ⁴	AC 214,500	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 38,301	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	122,328	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,720	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,693	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,087	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,485	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	63,436	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	296,498	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica