

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 19/01/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	327,309	29,905	17,293	47.4	36.6
Centro Operacional Chinchá	158,900	11,141	9,022	NA	31.1
City Gate de Independencia	32,898	5,492	4,176	40.6	30.5
Total Distribuido	519,107	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,021	964	0	3.6	26.7
Centro Operacional Chinchá	PE	14,167	869	364	3.7	31.1
	AC	137,712	NA	NA	17.1	
Centro Operacional Pisco	PE	14,232	1,142	328	3.6	36.6
	AC	17,125	1,673	344	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,776	1,132	0	3.5	28.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,371	2,423	0	4.1	27.6
	PE	11,727	780	117	3.6	32.2
City Gate Ica	AC	110,219	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	574	81	0	3.3	43.3
City Gate Marcona	PE	701	34	23	3.3	33.6
Troncal H-P ⁴	AC	124,004	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	35,744	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	32,898	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,477	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,300	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	80,226	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	37,096	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,725	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	260,548	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica