

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/01/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	368,661	21,984	21,822	46.2	35.0
Centro Operacional Chincha	139,486	13,318	7,284	NA	30.0
City Gate de Independencia	0	0	0	43.4	24.2
Total Distribuido	508,147	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 2,089	569	0	3.6	28.3
Centro Operacional Chincha	PE 12,373	695	319	3.6	30.0
	AC 125,024	NA	NA	17.2	
Centro Operacional Pisco	PE 6,697	789	95	3.6	39.8
	AC 7,030	819	95	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 7,938	1,399	0	3.4	29.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 0	0	0	4.1	27.3
City Gate Ica	PE 13,929	750	422	3.6	33.7
	AC 124,899	NA	NA	17.5	
City Gate Nasca	PE 538	82	0	3.3	45.8
City Gate Marcona	PE 760	34	29	2.9	35.3
Troncal H-P ⁴	AC 197,262	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 46,196	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,855	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	153,407	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,034	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,352	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	192,088	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica