

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/01/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	466,646	25,950	25,718	45.8	34.0
Centro Operacional Chincha	163,062	10,623	8,737	NA	29.8
City Gate de Independencia	36,025	5,256	5,135	41.2	21.3
Total Distribuido	665,733	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 6,100	993	0	3.6	28.3
Centro Operacional Chincha	PE 16,293	1,075	514	3.6	29.8
	AC 140,669	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 13,263	1,153	173	3.6	37.8
	AC 14,156	1,237	188	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 12,383	1,555	0	3.4	25.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,148	2,442	0	4.1	27.2
City Gate Ica	PE 14,026	721	457	3.6	34.0
	AC 139,699	NA	NA	17.2	
City Gate Nasca	PE 572	83	0	3.3	46.4
City Gate Marcona	PE 753	33	29	2.8	37.0
Troncal H-P ⁴	AC 202,780	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 49,819	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 8,046	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	36,025	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,783	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,197	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,801	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,923	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,585	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	279,420	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:
 Nombre: **Víctor Delgado B.**

 Aprobado por:
 Nombre: **Dario Angel O.**
Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica