

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/01/2021

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	422,743	26,152	25,368	46.6	31.2
Centro Operacional Chincha	147,532	9,398	8,234	NA	27.6
City Gate de Independencia	35,626	4,323	4,122	40.4	25.6
Total Distribuido	605,901	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 5,572	981	0	3.7	26.8
Centro Operacional Chincha	PE 15,786	981	493	3.7	27.6
	AC 126,174	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 12,005	1,049	190	3.4	36.9
	AC 16,948	2,179	210	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 10,982	1,462	0	3.4	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,113	2,421	0	4.1	26.7
City Gate Ica	PE 13,981	734	437	3.6	34.2
	AC 145,467	NA	NA	17.4	
City Gate Nasca	PE 557	78	0	3.3	46.3
City Gate Marcona	PE 872	38	35	2.9	34.5
Troncal H-P ⁴	AC 187,683	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 53,303	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	35,626	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,078	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,963	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	140,642	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,877	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,843	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	272,040	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica